




*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu *

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 16 /2015

Bolesławiec, dnia 5 lutego 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy gazów medycznych. Znak sprawy: 1/gazy medyczne/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1.

Czy Zamawiający posiada pełną dokumentację dotyczącą fundamentów pod zbiornik i parownicę niezbędną do uzyskania nowych, czasochłonnych pozwoleń, na posadowienie zbiornika na ciekły tlen medyczny wraz z parownicą?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający posiada pełną dokumentację dotyczącą fundamentów pod zbiornik i parownicę.

Pyt. nr 2.

Czy Zamawiający jest właścicielem fundamentu i posiada dokumentację z której to wynika?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający jest właścicielem fundamentu i posiada wymaganą dokumentację, z której to wynika.

Pyt. nr 3.

Prosimy o podanie rozstawu śrub mocujących zbiornik i parownicę. W sytuacji posadowienia identycznego zbiornika z identycznym rozstawem kotew nie jest wymagane nowe zezwolenie na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią § 7 ust. 2 wzoru treści umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami, w których będą realizowane dostawy oraz montaż zbiornika kriogenicznego. Mając powyższe na uwadze, Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej, na której m.in. będzie mógł dokonać pomiaru rozstawu śrub mocujących zbiornik i parownicę. Zamawiający w tym zakresie nie jest ekspertem i odstępuje od takich pomiarów.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 02 01
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Pyt. nr 4.

Czy fundament pod zbiornik i parownicę jest płytowy czy punktowy ?

Odpowiedź Zamawiającego

Fundament pod zbiornik i parownicę jest płytowy.

Pyt. nr 5.

Czy zamawiający posiada rampę butlową zgodną z normą PN-EN ISO 7396-1 z której mógłby w zgodzie z dbałością o bezpieczeństwo pacjentów zasilać Szpital w tlen medyczny podczas gdy może nie dysponować zbiornikiem na ciekły tlen medyczny, czyli w czasie 3 dni zaproponowanych na instalację zbiornika?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający posiada rampę butlową zgodną z normą PN-EN ISO 7396-1.

Pyt. nr 6.

Proszę o wprowadzenie następujących zmian w Formularzu Umowy:

- a) W § 5 ust 4 prosimy o wykreślenie w całości i wpisanie w to miejsce „Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest, tylko i wyłącznie, pod warunkiem, iż Wykonawca na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy cesji zawiadomi Zamawiającego na piśmie o tym fakcie”.
- b) W § 9 ust 1b i 1c prosimy o zmianę z „wynagrodzenia umownego brutto” na „niezrealizowanej części umowy brutto”

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź dotyczy projektu umowy w zakresie zadania nr 1 i 2.

- a) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 5 ust 4 wzoru treści umowy. Zapis znajdujący się w umowie, jest zapisem wynikającym bezpośrednio z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i Zamawiający w tym zakresie nie ma na to wpływu oraz jest zobligowany do jego przestrzegania.
- b) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 9 ust 1b i 1c.

Pyt. nr 7.

Prosimy o dopisanie w Formularzu cenowym dla zadania nr 1 pozycji „Montaż zbiornika wraz z parownicą, osprzętem i panelem przyłączeniowym”. Usługa ta nie może być wliczona w dzierżawę zbiornika, ponieważ te dwie pozycje objęte są innymi stawkami podatku VAT. Ukrywanie usługi objętej podatkiem VAT 23% w usłudze objętej podatkiem VAT 8% może pociągać za sobą negatywne skutki zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego

W przypadku gdy wystąpi montaż zbiornika wraz z parownicą, osprzętem i panelem przyłączeniowym, Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji Formularza cenowego o powyższe pozycje.

Pyt. nr 8.

Prosimy o określenie, czy istnieje możliwość wjazdu z dostawą gazów do Zamawiającego pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej 40t, promieniu skrętu 15m a droga dojazdowa ma szerokość min 4m? Jeśli nie ma możliwości wjazdu przytoczoną wcześniej wielkością pojazdów, prosimy o określenie możliwości wjazdowych i manewrowych podając odpowiednio, wysokości, szerokości, możliwe promienie skrętu oraz to, czy pojazd ma być „samowładowczy” czy może Zamawiający dysponuje wózkiem widłowym.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie ma możliwości wjazdu z dostawą gazów do Zamawiającego pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej 40t i szerokości 4m.

Zamawiający posiada możliwość wjazdową pojazdu z dostawą gazów kriogenicznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 30t, promieniu skrętu 12m i szerokości wjazdu 4,00m, a w przypadku dostawy gazów sprężonych (w butlach) Zamawiający posiada możliwość wjazdową pojazdu z dostawą gazów kriogenicznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 15t, promieniu skrętu 12m i szerokości wjazdu 3,80m. Pojazd ma być samowładowczy. Zamawiający nie dysponuje wózkiem widłowym.

Pyt. nr 9.

W punkcie 13.2.2. SIWZ widnieje ewidentna nieścisłość. Prosimy o poprawienie brzmienia tego punktu na właściwe.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 13.2.2. akapit pierwszy który otrzymuje brzmienie:

„W zakresie kryterium termin płatności, Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni i nie dłuższego niż 60 dni. Zaoferowanie terminu płatności krótszego niż 30 dni i/lub dłuższego niż 60 dni, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy”.

Pozostała treści rozdziału 13 SIWZ pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk