



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



ZOZ/NZP/ 69 /2017

Bolesławiec, dnia 24 marca 2017r.

### *Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w wybranych pomieszczeniach budynku S.O.R. ZOZ w Bolesławcu, przy ul. Jeleniogórskiej 4 – parter i I piętro. Znak sprawy: 3/SOR/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1.**

Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie które dokładnie parametry techniczne urządzeń określone przez Państwa w całej dokumentacji przetargowej są istotne i zaproponowane przez Oferenta/Wykonawcę urządzenia muszą je spełniać.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Wszystkie parametry techniczne urządzeń określone przez Zamawiającego w całej dokumentacji przetargowej są istotne. W związku z powyższym urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę muszą spełniać wszystkie parametry techniczne urządzeń określone przez Zamawiającego w całej dokumentacji przetargowej.

Jednocześnie Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w następujące sposób:

- a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 3.13. w tirecie 4 jest zapis: wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER – tryb chłodzenia)  $\geq 6,0$ ”, **otrzymuje brzmienie: „współczynnik EER nie mniejszy niż 3,87 na chłodzeniu”.**

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
http://www.zozbol.eu



- b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pkt. 1.4. ppkt. 4) **wykreśla się tiret 4 tj. zapis „System samoczyszczenia.”.**

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
  
*Adam Zdaniuk*